



## KESSEL



Abfallwirtschaft Stadt Nürnberg  
Müllverbrennungsanlage Nürnberg  
Revision Dampferzeuger  
März - Oktober 2020

Uniper KW GmbH  
Braunkohlekraftwerk in Schkopau  
Wechsel Überhitzerheizfläche  
Juni - Juli 2020



BASF Antwerpen  
GuD-Kraftwerk in Antwerpen  
Reparatur Dampfkessel  
Juli - August 2020



RWE HKW Huckingen  
TÜV-Programm Kesseldruckteil und Austausch  
ZÜ-Einspritzkühler  
16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10  
5.000 Stunden  
September - Oktober 2019





KESSEL




Pfeifer&Langen  
Werk Appeldorn  
Austausch Überhitzer 1 und 2  
16Mo3, 10CrMo9-10  
3.700 Stunden  
Juni – Juli 2019

USG Utility Support Group  
Chemiepark Chemelot, Geleen  
Lieferung von Morlock-Absperrklappen Typ L-D  
Werkstoff S235JR  
Abmessung lw. 3000 x 3000  
2019



Schicks GmbH, Greifswald  
Tandemklappe Typ LT-LL  
Werkstoff 16Mo3  
Abmessung lw. 4220 x 2220  
2012



Raffinerie Heide GmbH, Hemmingstedt  
Doppelklappe Typ-O  
Werkstoff 1.4571  
Abmessung lw. Ø 900  
2019





KESSEL



Alstom R0  
Tecnoarmit  
Absperrklappe Typ L  
Werkstoff S235JR  
Abmessung lw. Ø 2500  
2011

KW Bexbach  
Mühlensicherheitsklappe Typ, 4 Stk.  
Werkstoff 16Mo3  
Abmessung lw. 1520 x 1520  
2010



Mehldau & Steinfahrt, Wesseling  
Regelklappe Typ L  
Werkstoff S235JR  
Abmessung lw. Ø 800  
2012

Wärme Hamburg  
Heizkraftwerk Tiefstack  
Revisions- und Sanierungsarbeiten an Luvo/Gavo  
3.800 Stunden  
August - September 2020





KESSEL



Wärme Hamburg  
Heizkraftwerk Wedel  
Revisions- und Sanierungsarbeiten an Luvo/Gavo  
2.400 h  
Mai - Juli 2020

BASF Ludwigshafen  
Revisionsarbeiten Luvo  
300 h  
September - Oktober 2020



Chemische Industrie in Wesseling  
Revisionsarbeiten Luvo Beizblechwechsel  
2.500 Stunden  
März - Mai 2020



Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG  
Verbrennungsrost Kessel 8  
Lieferung von Ersatzteilen, Durchführung von  
Revisionsarbeiten am Schuppenwanderrost,  
Auftragsschweißungen  
2015 - 2018






## KESSEL




Technische Betriebe Solingen  
 MHKW Solingen, Kessel 1  
 Erneuerung Aufgabeschurre MK 1, kalte und warme  
 IBN  
 Februar/März 2018



MVU Umwelt Asset GmbH  
 TREA Leuna, Linie 2  
 Austausch Müllaufgabeschurre Bereich Kompensator  
 und Austausch Vorderwand wassergekühlte Schurre  
 Januar 2018



EnBW Energie Baden-Württemberg AG  
 MHKW Stuttgart-Münster, Kessel 26  
 Dampferzeuger mit Walzenrostfeuerung  
 Durchführung von Revisionsarbeiten an Stößelaufgabe,  
 Vorschubrost und Schlackeaustrag  
 2017 bis 2020



Zanders GmbH, Werk Bergisch-Gladbach  
 Dampferzeuger mit Wanderrostfeuerung, Kessel 5  
 Lieferung von Ersatzteilen, Durchführung von  
 Revisionsarbeiten am Schuppenwanderrost, Austausch  
 defekte Schichthöhenregler, Sanierung  
 Stahlbauunterkonstruktion  
 2015 - 2017

